

LEGENDA PRÍSTROJOV :

QM.1 : Hl.vypínač , TYP: IS-40-3

: Ističe , TYP: (do 63A, 6kA)

: Prúdový chránič , TYP: 40-4-030AC

: Prúd.chránič s nadpr.ochr.,TYP: 10B-N1-030AC

Napäťová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytmi,izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

RS:

OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDZAČ 'Z'
TYP: -24-M
KRYTIE : IP40/20
ROZMERY : 350x500x127 mm
Pi = 17 kW
Ps= 6,8 kW
súčasnosť = 0,4
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : ZHORA

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	· Architektúra · Projektovanie stavieb a interiérov · Inžinierska činnost
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	RG ATELIÉR, s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 26 064 01 Stará Lubovna Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
PROJEKTANT ELI :	Vladimír Krajger	
STAVEBNÍK:	Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov	
MIESTO STAVBY:	K.ú. Havaj, súp.č. 13, číslo parcely: KN-C 25	
NÁZOV STAVBY:	**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj**	FORMÁT: 6xA4
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA	DÁTUM: 8/2021
STUPEŇ PROJEKTU:	**PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE**	MIERKA:
OBSAH VÝKRESU:	**ROZVADZAČ RS**	**E-7**