

- LEGENDA PRÍSTROJOV :
- vybinač 1-pól., typ: 3558-01340, krytie: IP20, (výrobca: ABB Tango)
  - sériový prepínač, 3558-05340, IP20 (ABB Tango)
  - striedavý prepínač, 3558-06340, IP20 (ABB Tango)
  - križový prepínač, 3558-07940, IP20 (ABB Tango)
  - striedavý prepínač, 3558-06940, IP44 (ABB Tango)
  - zásuvka 230V, 5518-2349, IP44, (ABB Tango)
  - zásuvka dvoj.s natoč.dutinkou, 5513-2357, IP20,
  - zásuvka 400V, IP44, 32A
  - ventilátor IP20,230V
  - PC STA Datová a televízna zásuvka
- LEGENDA SVETIDIEL :
- nastenné so senzorom, krytie: IP44, 230V
  - nudzové svetidlo 3W/LED 1h
  - stropné svetidlo LED25W NW/IP20, 230V
  - stropné LED 20W/IP20 so senzorom PIR
  - Svetidlo LED 45W M600, krytie: IP20
  - Svetidlo 2x36W, krytie: IP65
  - Svetidlo LED nastenné IP20 podľa vyberu investora

- LEGENDA POPISU EL.PRÍSTROJOV :
- XC 2 4
- POR.ČÍSLO V PRÍSLUŠNOM OKRUHU
- ČÍSLO PRÍSLUŠNÉHO OKRUHU
- OZNAČENIE OKRUHU
- EL - SVETELNÝ OKRUH
- XC - ZÁSUVKOVÝ OKRUH
- EH - TEPELNÝ SPOTREBÍČ

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-C-S

Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz, TN-S



Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/ v prevádzke - krytní, izoláciou, zábranami, umiestnením mimo dosahu

b/ pri poruche - samočinným odpojením napájania, doplnkova-prúd.chráničom

Prostredie : II -s trvalou reguláciou

GEN. PROJEKTANT:	RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa	Architektúra
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. arch. Radoslav Repka	Projektovanie stavieb a interiérov
AUTORI :	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulaš	Inžinierska činnosť
PROJEKTANT ELI :	Vladimír Krajger	RG ATELIÉR, s.r.o.
STAVEBNÍK:	Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj, okres Stropkov	Námestie sv. Mikuláša 26
MIESTO STAVBY:	K.ú. Havaj, súp.č. 13, číslo parcely: KN-C 25	064 01 Stará Ľubovňa
NÁZOV STAVBY:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj	Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
CHARAKTER STAVBY:	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA	Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	FORMÁT: 6x4
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA 1.PP	DÁTUM: 8/2021
		MIERKA: 1:50
		E-3



- POZNÁMKY :
- ROZVODY SÚ PREVEDENÉ KÁBLAMI N2XH V SÚSTAVE TN-S
  - VEDENÝCH POD OMIETKOU V STENÁCH
  - PRÍSTROJE OSADIŠ DO INŠTALAČNÝCH KRABÍČ POD OMIETKU
  - PRÍVODY K PRÍSTROJOM SÚ VEDENÉ POD OMIETKOU
  - PRÍVODY K SVETIDLÁM SÚ VEDENÉ V STROPE