



LEGENDA

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU 35 CS/1-5
- 2 KOTOL NA TUHÉ PALIVO ATMOS DC 25 SP s výkonom 27 kW
- 3 MULTIFUNKČNÝ ZÁSOBNÍK VAILLANT allSTOR exclusive VPS 800 LITROV
- 4 MODUL PRE PRÍPRAVU TEPLEJ VODY VAILLANT aquaFLOW exclusive VPM 30/35/2 W
- 5 SOLÁRNY MODUL OHREVVU TEPLEJ VODY VAILLANT auroFLOW exclusive VPM 15 D
- 6 ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25
- 7 S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6
- 8 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 25 litrov
- 9 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 110 litrov
- 10 5x SOLÁRNY KOLEKTOR VAILLANT VFK 135 VD
- 11 TROJCESTNÝ PREPÍNAČÍ VENTIL
- 12 TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL
- 13 CIRKULAČNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 N/180
- 14 OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 /180
- 15 REGULÁTOR VAILLANT SENSOCOMFORT 720
- 16 ROZŠIRUJÚCI MODUL VAILLANT VR 71
- 16 ROZŠIRUJÚCI MODUL VAILLANT VR 92
- V1-V3 VYKUROVACIE VETVY

POZNÁMKY:
- V BLÍZKOSTI KOTLA INŠTALOVAŤ ODPADOVÉ POTRUBIE DO KTORÉHO ZAUSTÍŤ ODTOK Z POISTNÉHO VENTILA A KONDENZÁT
- NA VYKUROVACIE TELESÁ OSADIŤ TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

VYPRACOVAL: ING. MICHAL DZIAK		VYPRACOVAL: ING. ALŽBETA VOLAŘÍKOVÁ ZIMNÁ 109 064 01 STARÁ LUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascentrum.sk		ČÍSLO KÓPIE	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. ALŽBETA VOLAŘÍKOVÁ	AUTOR NÁVRHU	ING. ARCH. RADOSLAV REPKA ING. JOZEF GULAŠ	PARCELA ČÍSLO KN-C 25	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
	PROJEKTANT STAVBY	ING. ARCH. RADOSLAV REPKA ING. JOZEF GULAŠ		FORMÁT	3 x A4
	MIESTO STAVBY	k.ú. HAVAJ, súp. č. 13		DÁTUM	8/2021
	INVESTOR	OBEČ HAVAJ, HAVAJ 13, 090 23 HAVAJ OKRES STROPKOV		MIERKA	1:50
	NÁZOV STAVBY	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj		ČÍSLO ZÁKAZKY	
	OBJEKT Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Havaj ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA				KLASIFIKÁCIA STAVBY
	OBSAH	SCHEMA ZAPOJENIA KOTOLNE			ČÍSLO VÝKRESU
	ČASŤ	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			5